

Pulsafeeder SPO
 27101 Airport Road
 Punta Gorda, FL 33982, USA
 Telefon-Nr. (941) 575-3800



PULSAFEEDER-Europe
 Via Kennedy, 12-20090
 Segrate—Milano— Italien

Hinweise zur Produktsicherheit

Produkt: MicroTrac; MicroVision Cooling Tower; MicroVision Zeitgest; MicroVision Boiler Controllers
Modell-Nr. **Controller für Kühltürme:** MVS1YZ-X oder MVS2YZ-X, hierbei steht Y für P oder X, Z für A, B, C, D, F oder X, und X ist ein Suffix und kann ein beliebiges alphanumerisches Zeichen sein; insgesamt sind bis zu 11 alphanumerische Zeichen zulässig; **Timermodelle des MicroVision-Controllers:** MVT1YZ-X oder MVT2YZ-X, hierbei steht Y für P oder X und Z für A, B, C, D, F oder X, und X ist ein Suffix und ein beliebiges alphanumerisches Zeichen; insgesamt sind bis zu 9 alphanumerische Zeichen zulässig; **Controller-Modelle für Boiler:** MVBX Y E Z O L X oder MVBX Y E Z O L X, hierbei steht Y für P oder C; E kann H oder leer sein; Z steht für A, B, C, D, E, F oder X, wobei O für X oder S steht; L kann die Kabelhöhe mit 3 Ziffern sein; X ist ein Suffix und kann ein beliebiges alphanumerisches Zeichen sein; insgesamt sind bis zu 9 alphanumerische Zeichen zulässig; **Ausführungen des MicroTrac-Controllers:** MTC 1 Y S Z X oder MTC 2 Y S Z X, hierbei steht Y für X, L oder P und S für X oder T; Z steht für A, B, F, L oder X; X ist ein Suffixcode und kann ein beliebiges alphanumerisches Zeichen sein; insgesamt sind bis zu 11 alphanumerische Zeichen zulässig, die nicht sicherheitsrelevant sind.



WARNING

Das Netzkabel vor dem Öffnen des Gehäuses von der Netzspannung trennen.



WARNING

Das Produkt muss entsprechend allen geltenden elektrischen Vorschriften angeschlossen werden.



WARNING

Die Eingangsspannung muss 120 oder 230 V mit einer Phase betragen.



WARNING

Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur durch Fachpersonal ausgeführt werden. Dieses Produkt enthält keine vom Bediener zu wartenden Teile.



WARNING

An Relaiskontakten angeschlossene Geräte müssen für eine Phase und die gleiche Spannung ausgelegt sein wie die Eingangsspannung des Produkts. (Beispielsweise sind die Relaiskontakte bei Produkten für 120 V AC nur für 120 V AC ausgelegt und die Relaiskontakte bei Geräten für 230 V AC nur für 230 V AC).



WARNING

Trennen Sie das Netzkabel immer vom Netz, bevor Sie das Gehäuse des Geräts öffnen und elektrische Verbindungen herstellen.



WARNING

Überprüfen Sie, ob die Ersatzsicherungen die im Folgenden aufgeführten Klassifizierungen besitzen. Technische Daten der Sicherungen: F1, F2 und Typ: 5A, IEC 60127-2 250 VAC • träge T UL, CSA Zulassung



NOTE

Das Gerät muss an einem eigenen Stromkreis angeschlossen werden (d. h. mit eigenem Kabel, Schalter usw.).



NOTE

In der Anlage muss ein Trennschalter oder Hauptschalter mit entsprechender Beschilderung für das Gerät vorhanden sein. Er muss sich in der Nähe des Geräts befinden und vom Benutzer leicht erreichbar sein.



NOTE

Montageschrauben für den Schaltschrankbau müssen ein Gewicht von mindestens 12 kg halten. Zur Befestigung wird in dem Produkthandbuch eine Bohrschablone mitgeliefert.



NOTE

Zum zusätzlichen Schutz des Instruments empfehlen wir den Einsatz eines Überspannungsschutzes.